

質問に対する回答

令和3年度松川苑床張替修繕に係る一般競争入札に関する質問に対し、次のとおり回答します。

No.	質問内容	回答
1	既設床は図面では仕上げが厚さ8mmとなっているが、新規床はそれよりも厚くなる恐れはないか。	既設床のじゅうたんの下にはフェルトが敷いてあり、その撤去分も含めると新規床がそれよりも厚くなることはないと考えております。